

ПРОТОКОЛ № 4
об административном правонарушении в области пожарной безопасности



«26» января 2022 года

г. Дзержинск
(автономное городское поселение)

Я. Заместитель главного государственного инспектора г. Дзержинска Нижегородской области
по пожарному надзору Галагин Дмитрий Александрович
(личность, фамилия и инициалы должностного лица органа ГПН, составившего протокол)

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей в законодательном акте, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо

1. Полное название юридического лица Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дзержинский театр кукол" (далее – МБУК «Дзержинский театр кукол»), ИНН 5249011810
2. Юридический адрес, тел. (факс): Нижегородская область, город Дзержинск, пр. Ленина, дом 66А
3. Номер регистрационного свидетельства серия 52 №001757911
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: администрация г. Дзержинска
5. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Демахина Галина Николаевна
6. Документ, подтверждающий полномочия представителя распоряжение «О приёме на работу Демахиной Г.Н.» от 05.10.2015 № 1941
7. Документ, удостоверяющий личность представителя паспорт серия 22 08 № 285686, выдан отделом УФМС России по Нижегородской области в г. Дзержинск 13.11.2008
(название документа, серия, номер, кем и когда выдан)
8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда нет
(да, нет, если да, то когда именно, и по какому административному правонарушению)

«18» января 2022 г. в 14 час. 00 мин. на территории, в зданиях, помещениях и сооружениях МБУК «Дзержинский театр кукол», расположенных по адресу: 606010, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, 66, А

(указываются дата, адрес, место совершения правонарушения)

при проведении внеплановой проверки с целью контроля за исполнением предписаний по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности на территории в зданиях, помещениях и сооружениях МБУК «Дзержинский театр кукол» выявлены факты невыполнения пунктов №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 263/1/90 от 18.12.2018 (срок устранения истек – 30.11.2021 на основании письма ОНД и ПР по г. Дзержинску «О рассмотрении обращения» от 30.11.2020 № 1062-2-20-26), пунктов 1, 2 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 377/1/6 от 24.01.2020 (срок устранения истек – 30.11.2021 на основании письма ОНД и ПР по г. Дзержинску «О рассмотрении обращения» от 30.11.2020 № 1062-2-20-26), пунктов 1, 2 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 147/1/01 от 31.08.2021 (срок устранения истек – 30.11.2021), а именно:

по предписанию № 263/1/90 от 18.12.2018:

п. 1 Несущие элементы планшета сцены выполнены из горючих материалов при требованиях их выполнения из негорючих материалов. При этом, проведенная огнезащитная обработка деревянных конструкций настила сцены, колосникового настила и настила рабочих галерей не соответствует требованиям нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях, т.е. не обеспечивает класс пожарной опасности строительных материалов КМ2 (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ) ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и ч. 3, ст. 134, табл. 29; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013) п. 5.4.11; (ранее действовало требование п. 1.57 Строительных норм и правил «Общественные здания и сооружения» (далее - СНиП 2.08.02-89*));

п. 4 Вследствие конструктивного исполнения перегородки в коридоре перед зрительным залом и применения массивных дверных ручек ширина эвакуационного выхода из зрительного зала в коридор составляет менее 1,2 м (по факту – 0,95 м) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и ч. 3, ст. 53; Свод правил п. 7.1.6, п. 7.3.1 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование п. 6.1.11 СП 1.13130.2009, п. 6.16 Строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее - СНиП 21-01-97*));

п. 5 Двери выхода из зрительного зала выполнены не samozакрывающимися с уплотненными притворами (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и ч. 3, ст. 53; п. 7.3.1 СП 1.13130.2020, СП 1.13130.2009 п. 1.118; (ранее действовало требование п. 1.102 СНиП 2.08.02-89*));

п.6 Вследствие конструктивного исполнения отделки стен и применения массивных дверных ручек ширина эвакуационного выхода из фойе составляет менее 1,2 м (по факту – 0,99 м) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и ч. 3, ст. 53; п. 7.1.6 СП 1.13130.2020; (ранее действовало требование СП 1.13130.2009 п. 6.1.11, п. 6.16 СНиП 21-01-97*));

п. 7 Вследствие устройства перегородки в коридоре перед зрительным залом уменьшилось количество эвакуационных выходов с 1 этажа здания (имеющиеся эвакуационные выходы непосредственно наружу с западной и восточной сторон здания не отвечают принципам эвакуации для части здания, предназначенной для посетителей) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и ч. 3, ст. 53, ст. 89; (ранее действовало требование СП 1.13130.2009 п. 6.2.1, п. 6.13* СНиП 21-01-97*));

п. 8 При наличии в театре открытой лестницы предусмотрена одна закрытая лестничная клетка (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и ч. 3, ст. 53; п. 7.3. 10 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование СП 1.13130.2009 п. 6.2.5, п. 1.102 СНиП 2.08.02-89*));

п.9 Лестничная клетка не имеет выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и ч. 3, ст. 53; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование СП 1.13130.2009 п. 4.4.6, п. 6.34* СНиП 21-01-97*));

п. 10 Ширина пути эвакуации на 2 этаже составляет менее 1,2 м (по факту имеются заужения до 0,77 м и 0,83 м) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и ч. 3, ст. 53; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование СП 1.13130.2009 п. 6.1.12, п. 6.27 СНиП 21-01-97*));

п. 11 Высота горизонтального участка пути эвакуации в коридоре на 2 этаже вследствие выступающей конструкции составляет менее 2 м (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и ч. 3, ст. 53; п. 4.3.2 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование СП 1.13130.2009 п. 4.3.4, п. 6.27 СНиП 21-01-97*));

п. 13 Ширина эвакуационных выходов выхода из фойе составляет менее 1,2 м (по факту – 0,99 м) (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и ч. 3, ст. 53; (ранее действовало требование п. 7.1.6 СП 1.13130.2020; СП 1.13130.2009 п. 6.1.11, п. 6.16 СНиП 21-01-97*));

п. 14 Ширина эвакуационного выхода из коридора 2 этажа на лестничную клетку выполнена без учета числа эвакуирующихся через этот выход и составляет 0,8 м. (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и ч. 3, ст. 53; п. 7.1.3 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование СП 1.13130.2009 п. 6.1.18, п. 1.105 СНиП 2.08.02-89*));

по предписанию № 377/1/6 от 24.01.2020:

п. 1 В здании театра предусмотрена лестница 2-го типа из вестибюля до второго этажа при этом данный вестибюль не отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными дверями в проемах 2-го типа (ч. 4 ст. 4, ст. 53, ст. 89, ч.3 ст. 88, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 21 Федерального закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование п. 4.4.14 СП 1.13130.2009, п. 6.43, п. 7.24, п. 7.4, п. 5.14* табл. 1, табл. 2 СНиП 21-01-97*, п. 1.102 СНиП 2.08.02-89*));

п. 2 На путях эвакуации в пределах марша лестницы в административной части допущена разная высота ступеней (ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона № 123-ФЗ, абзац 3 ст. 21 Федерального закона № 69-ФЗ, п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования пункта 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 6.28* СНиП 21-01-97*));

по предписанию № 147/1/101 от 31.08.2021:

п.1 Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), а также отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, так как не обеспечено проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479) (далее – ППР в РФ));

п.2 На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (п. 54 ППР в РФ).

(указываются название организации или индивидуала)

за что предусмотрена административная ответственность по ст. 2.10, ст. 19.5 ч. 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются конкретная часть, статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Законному представителю юридического лица директору МБУК «Держинский театр кукол» Демахиной Галине Николаевне

(должность, фамилия, имя, отчество)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4, 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 51 Конституции Российской Федерации

(указываются статьи и законодательный акт)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Невершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица.

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц, о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

Статья 25.5. Защитник и представитель.

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать примененные меры обеспечения производства по делу, постановления по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 51. Конституции Российской Федерации

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

Законный представитель юридического лица

 (Г.Н. Демакина)
(подпись)

I. Свидетелям:

1. _____, проживающему по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

2. _____, проживающему по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт)

_____ (_____)
подпись ФИО

_____ (_____)
подпись ФИО

**Объяснения представителя юридического лица по доверенности,
в отношении которого составлен протокол:**

Законный представитель юридического лица

 (Г.Н. Демакина)
(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(наличие неизвестных доказательств по делу)

_____ (указываются при доставлении правонарушителем для составления протокола, должность и название доставившего, куда доставлен и т. д.)

К протоколу прилагается:

1. Копия предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 18.12.2018 № 263/1/90;
(перечень прилагаемых документов и вещей)


2. Копия ходатайства МБУК «Дзержинский театр кукол» от 16.10.2019 № 153 «О продлении сроков исполнения предписания № 263/1/90 от 04.12.2018»;

3. Копия ответа ОНД и ПР по г. Дзержинск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Нижегородской области от 13.11.2019 № 896-2-18-19 «О рассмотрении обращения».
4. Копия ходатайства МБУК «Дзержинский театр кукол» от 24.11.2020 № 187 «О продлении сроков исполнения предписания № 263/1/90 от 04.12.2018 и № 377/1/6 от 24.01.2020».
5. Копия ответа ОНД и ПР по г. Дзержинск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Нижегородской области от 30.11.2020 № 1062-2-20-26 «О рассмотрении обращения».
6. Копия предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 24.01.2020 № 377/1/6;
7. Копия предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 31.08.2021 № 147/1/101;
8. Копия решения о проведении внеплановой выездной проверки от 27.12.2021 № 267;
9. Акт проверки от 18.01.2022 № 267;
10. Копия распоряжение «О приеме на работу Демахиной Г.Н.» от 05.10.2015 № 1941;

Протокол прочитан

 (лично или вслух)

Замечания к протоколу

 (содержит замечания, либо указания на их отсутствие)

От подписей отказан(а)

(завернуть в случае подписания протокола)

Заместитель главного государственного инспектора
г. Дзержинска Нижегородской области
по пожарному надзору



Д.А. Галанин
ФИО

подпись лица, составившего протокол

подпись свидетеля (_____) ФИО

подпись свидетеля (_____) ФИО

подпись интересующего (_____) ФИО

подпись интересующего (_____) ФИО

Копию протокола получил(а)

26. января 2022 г.
дата, подпись представителя юридического лица по доверенности



(Г.Н. Демахина)
ФИО

подпись интересующего (_____) ФИО

подпись интересующего (_____) ФИО

Протокол и материалы переданы на рассмотрение

В судебный участок № 7 г. Дзержинска Нижегородской области по адресу: 606002,
Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Ленина, д.49А

(физлица, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес, наименование и адрес уполномоченного органа,
должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес)

дата, подпись принявшего приезд (_____) ФИО

Законный представитель юридического лица



(Г.Н. Демахина)

(подпись)

телефон доверия ГУ МЧС России по Нижегородской области: (831) 439-99-99